



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ02.Н.00147

№ ПС 00811

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод «ПромТеплоПанель». Юридический адрес: 430005, РМ, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 165. Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116 ОГРН 1141327002673, ИНН 1327023022 Тел.: +7(8342)27-02-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Саранский завод «ПромТеплоПанель». Юридический адрес: 430005, РМ, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 165. Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116 ОГРН 1141327002673, ИНН 1327023022 Тел.: +7(8342)27-02-40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 48. Тел. +7 (499)130-42-51, ОГРН1177746568603. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ02 до 25.08.2020

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых типа ТПС с утеплителем из минеральной ваты, изготовленных по ТУ 25.11.23-21660338-001-2018
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) код ОКПД2 23.11.23.119
Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: для панелей толщиной 50, 60, 80мм – EI 45; ТН ВЭД 7308905100
для панелей толщиной 100 мм – EI 90; для панелей толщиной 120, 150, 180, 200, 250 мм – EI 150

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №00147-ЕМ/2019 от 06.12.2018 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ02 до 25.08.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-21660338-001-2018 «Панели металлические трехслойные с утеплителем»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.12.2018 по 05.12.2023

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Королев А.С.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев С.А.

