СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU. ПБ02.Н.00020 № ПС 00452

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный центр». ИНН 1326179161. Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 17-105
Телефон: 8 (8342) 27-02-39

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный центр». ИНН 1326179161. Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 17-105
Телефон: 8 (8342) 27-02-39

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт». Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр 1, помещение IV, комната 48. Тел. +7 (499)130-42-51, ОГРН 1177746568603. Свидетельство № ССГБ RU. ПБ02 до 25.08.2020

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических (толщина металла от 0,5 мм) трехслойных кровельных ТПК, с утеплителем из минеральной ваты, толщиной от 50 до 250 мм, изготовленных по ТУ 5284-013-51153082-2009. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"; ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность". См Приложение на бланке №00306

код ОКПД2 23.11.23.119

код ТН ВЭД 7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00021/ЕМ-18 от 15.03.2018 года ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ02 до 25.08.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5284-013-51153082-2009 «Панели металлические трехслойные с утеплителем. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2018 по 14.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Королев А.С.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Королев С.А.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ОС "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" № ССГБ RU ПБ02

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮН0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU. ПБ02.Н.00020 № ПС 00306

Сведенья о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.11.23.119	Показатели пожарной опасности: Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94: -для панелей толщиной 50 мм - REI 15; -для панелей толщиной 80 мм - REI 30; -для панелей толщиной от 100 до 120 мм - REI 45; -для панелей толщиной от 150 мм до 250 мм - REI 60; Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012 Адрес производства: ООО «Промышленный центр» 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, 17-105	ТУ 5284-013-51153082-2009 «Панели металлические трехслойные с утеплителем. Технические условия»

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ" ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" ОС "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" № ССГБ.RU ПБ02